

## 薬剤師さんによるCO<sub>2</sub>（二酸化炭素）濃度検査を実施しました


1月19日 学校薬剤師 廣島先生による今年度3回目の環境衛生検査を実施しました。

1回目：水質検査 2回目：照度検査 **3回目：CO<sub>2</sub>濃度検査**



CO<sub>2</sub>測定器を使っているところです。

廣島先生から・・・  
「休み時間に窓をあけていますか？」



1500ppm以内ならクリアです。今回はどの学級でもこの数値内でしたが、換気をしないとすぐ基準値は超えて、頭がぼーっとして、注意力が衰えたり、かぜなど病原菌が増えたりします。

- 1 休み時間ごとに窓と入り口の戸を一斉に開ける。
- 2 教室内の湿度しっかり保つ。  
を心がけましょう。

### 検査結果

1-1	800ppm
1-2	700ppm
2-1	700ppm
3-1	700ppm

湿度がとても低くなっています。「湿度計をみてチェックしましょう。」